



證書號碼：10103010080-1 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 逢霖工業有限公司台南廠

(地址：臺南市仁德區保安里開發一路4號)

申請高壓用電設備原製造廠家認可展延及變更，
業經查核相符，依據「用戶用電設備裝置規則」
第401條之規定認可，登記事項如下：

初次認可日期：101年10月11日

認可有效期間：108年10月11日至111年10月10日

(本登記證應於期限屆滿前6個月申請展延，登記證於有效期限屆滿失其效力。)

認可範圍：詳見續頁，本次認可變更事項自核證日起生效。

備註：1.本認可登記證初次認可日期101年10月11日，有效期限至108年10月10日。

2.第1次展延認可日期108年10月11日，有效期限展延3年至111年10月10日。



中華民國 108 年 12 月 11 日換發



證書號碼：10103010080-1 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

認可範圍

高壓用電設備項目：高壓配電盤

(一)產品類別及規格：3 Φ , 24 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

1. 構造檢查
2. 主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
3. 主回路電阻量測
4. 機構動作試驗
5. 配線之確認及電氣動作試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：

變更前	變更後
CNS 3990(84)	CNS 3990(84)
CNS 3991(84)	CNS 3991(84)
IEC 62271-1(2007)	CNS 15156-1(102)
IEC 62271-200(2003)	CNS 15156-200(100)
	IEC 62271-1(2007)
	IEC 62271-200(2003)

報告簽署人：郭照金、鍾雨禾、陳明宗

其他註記事項：適用非 LSC2B 結構型式。



證書號碼：10103010080-1 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

(二)產品類別及規格：

變更前	變更後
-	3 Φ , 12 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

1. 構造檢查
2. 主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
3. 主回路電阻量測
4. 機構動作試驗
5. 配線之確認及電氣動作試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：

變更前	變更後
-	CNS 15156-1(102) CNS 15156-200(100) IEC 62271-1(2007) IEC 62271-200(2003)

報告簽署人：郭照金、鍾雨禾、陳明宗

其他註記事項：適用 LSC2B 結構型式。

(以下空白)