



證書編號：L2369-200117

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

茲證明

逢霖工業有限公司

逢霖測試實驗室

台南市仁德區保安里開發一路4號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：2369

初 次 認 證 日 期：一百零一年一月十三日

認 證 有 效 期 間：一百零七年四月三十日至一百一十年四月二十九日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

董事長

王聰麟

中華民國一百零九年一月十七日



證書編號：L2369-200117

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：2369

實驗室主管：邱健寶

31.08 電力設備

高壓配電盤

E006

- a. 構造檢查
- b. 主回路及輔助回路商頻耐電壓試驗
- c. 主回路電阻量測
- d. 機構動作試驗
- e. 配線之確認及電氣動作試驗 (操作裝置試驗)
- f. 溫升試驗

CNS 3990 (84 年版);

CNS 3991 (84 年版);

CNS 3994 (74 年版);

CNS 3995 (74 年版);

IEC 62271-1 (2007);

IEC 62271-200 (2003);

CNS 15156-1 (102 年版);

CNS 15156-200 (100 年版)

3 Φ , 24 kV max., 1250 A max., 60 Hz

報告簽署人：田新民；邱健寶；鄭銘育

31.12 電力設備

低壓配電盤

E007

- a. 構造檢查
- b. 機構動作試驗
- c. 程序試驗
- d. 耐電壓試驗
- e. 絕緣電阻試驗
- f. 溫升試驗

CNS 13542

CNS 13543

CNS 3988

IEC 61439-1

IEC 61439-2

1. 1 Φ , 600 V max., 6000 A max., 60 Hz

2. 3 Φ , 600 V max., 1500 A max., 60 Hz

報告簽署人：田新民；邱健寶；鄭銘育



證書編號：L2369-200117

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

31.99 電力設備
低壓電動機控制中心 (MCC)
E007

- a. 構造檢查
- b. 耐電壓試驗
- c. 順序試驗
- d. 絕緣電阻試驗

CNS 3988

CNS 3989

1. 1 Φ , 600 V max., 1600 A max., 60 Hz

2. 3 Φ , 600 V max., 1600 A max., 60 Hz

報告簽署人：田新民；邱健寶；鄭銘育

(以下空白)