



證書號碼：10103010080-3 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 逢霖工業有限公司台南廠

(地址：臺南市仁德區保安里開發一路4號)

申請高壓用電設備原製造廠家認可展延及變更，
業經查核相符，依據「用戶用電設備裝置規則」
第401條之規定認可，登記事項如下：


初次認可日期：101年10月11日

認可有效期間：111年10月11日至114年10月10日

(本登記證應於期限屆滿前6個月申請展延，登記證於有效期限屆滿失其效力。)

認可範圍：詳見續頁，本次認可變更事項自核證日起生效。

部長



花

中華民國 111 年 11 月 11 日換發



證書號碼：10103010080-3 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

認可範圍

高壓用電設備項目：高壓配電盤

產品類別及規格：3 Φ , 24 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

1. 構造檢查
2. 主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
3. 主回路電阻量測
4. 機構動作試驗
5. 配線之確認及電氣動作試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：CNS 3990(84)；

CNS 3991(84)；

CNS 15156-1(102)；

CNS 15156-200(100)；

IEC 62271-1(2017)；

IEC 62271-200(2011)

報告簽署人：

變更前	變更後
邱健寶、田新民、鄭銘育	邱健寶、鄭銘育

其他註記事項：無

(以下空白)