



經濟部高壓用電設備

原製造廠家認可登記證

茲據 逢霖工業有限公司台南廠

(地址：臺南市仁德區保安里開發一路4號)

申請高壓用電設備原製造廠家展延併同變更，業經查核相符，依據「經濟部認可檢驗機構與原製造廠家及高壓用電設備施行試驗作業要點」第6點之規定認可，登記事項如下：


初次認可日期：101年10月11日

認可有效期間：114年10月11日至117年10月10日

(本登記證應於期限屆滿前6個月申請展延，登記證於有效期限屆滿失其效力。)

認可範圍：詳見續頁，本次變更事項自核證日起生效。

部長



中華民國 114 年 9 月 23 日 換發



經濟部

Ministry of Economic Affairs



認可範圍

高壓用電設備項目：高壓配電盤

產品類別及規格：3 Φ , 24 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

- 1.構造檢查
- 2.主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
- 3.主回路電阻量測
- 4.機構動作試驗
- 5.配線之確認及電氣動作試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：

變更前	變更後
CNS 3990(84) ; CNS 3991(84) ; CNS 15156-1(102) ; CNS 15156-200(100) ; IEC 62271-1(2017) ; IEC 62271-200(2011)	CNS 3990(84) 、 CNS 3991(84) 、 CNS 15156-1(102) 、 CNS 15156-200(100) 、 CNS 15156-200(111) 、 IEC 62271-1(2017) 、 IEC 62271-200(2011) 、 IEC 62271-200(2021)

報告簽署人：邱健寶、鄭銘育

其他註記事項：無

(以下空白)



經濟部

Ministry of Economic Affairs